



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,  
BHOPAL Division , VIDISHA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014382/FNOC/COL/2025/2859  
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 26, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 25-Jun-25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : J M J ENGLISH MEDIUM SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : PATWARI HALKA NO. 06, SURVEY NO. 136/3/5/2/2, 136/3/4 AT  
KHANDA, GYARASPUR, DIST. - VIDISHA, (M.P.) DIST. - VIDISHA,  
(M.P.) VIDISHA 466001  
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 ( मीटर में / Meter )

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 3166 ( Sq.Mtr )

संपत्ति का पता / Property Address : PATWARI HALKA NO. 06, SURVEY NO. 136/3/5/2/2, 136/3/4 AT  
KHANDA, GYARASPUR, DIST. - VIDISHA, (M.P.) DIST. - VIDISHA, (M.P.) VIDISHA 466001

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100014382 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

### टिप्पणी / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन बविरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदति भवन/बहुमंजलि भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहति) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी नद्विधारति 53 बन्दिदुरओं की जानकारी भी आर्कटिक्टस/ इंजिनियर तथा भवन मालकि के हस्तागक्षर सहति प्रस्तुत की गई है।


गठति समतिद्वारा प्रापुत आवेदन का परीक्षण किया गया और समतिके परीक्षण अनुसार आवेदन को नमिनालखिति प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यगक होगा :-

(1) नमिन लखिति अग्नशिमन सुरक्षा द्यलवस्था करना अनविर्य होगा :-

1. Access.

  
PRINCIPAL

JMJ English Medium School  
Khanda, Gyaraspur-464331  
Vidisha (Dt.), M.P.

  
MANAGER

JMJ English Medium School  
Khanda, Gyaraspur-464331  
Vidisha (Dt.), M.P.



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,  
BHOPAL Division , VIDISHA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014382/FNOC/COL/2025/2859  
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 26, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 25-Jun-25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : J M J ENGLISH MEDIUM SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

  
**PRINCIPAL**

JMJ English Medium School  
Khanda, Gyaspur-464331  
Vidisha (Dt.), M.P.

  
**MANAGER**

JMJ English Medium School  
Khanda, Gyaspur-464331  
Vidisha (Dt.), M.P.



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,  
BHOPAL Division , VIDISHA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014382/FNOC/COL/2025/2859

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 26, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 25-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : J M J ENGLISH MEDIUM SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लखित 24 बनिदुकओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थार करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं नरिधारति आई.एस. मानकों का पालन करना अनविर्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिनियानस एवं भवन अनुज्ञा में नरिधारति शर्तो का पालन करना अनविर्य होगा और स्वीसकृति में भनितय नरिमाण/उपयोग की सक्षम स्वीरकृति लेने हेतु आवेदक स्ववयं उत्त औरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में नरिधारति अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि नरिधारति अवधि में कार्य पूरण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहति आवागमन हेतु भवन के स्वीनकृत मानचतिर अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनविर्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोवजिनल फायर एनओसी में स्वी कृत फायर उपकरणों को स्था पति कर नरिमाण पूरण होने की जानकारी प्रेषति करना अनविर्य होगा, जसिसे "अग्नि प्राधकिारी" द्वारा स्थ ल नरिक्षण कराने के उपरान्ते वैधानिक रूप से आवश्यक क "अस्थागयी अनापत्त प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधकिारी द्वारा आवेदक को अधभिग अनुमत/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वी कृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदति मानचतिर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधकिारी" को अवगत कराना अनविर्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी नरिस्तद मान्यन होगी।

  
PRINCIPAL

JMJ English Medium School  
Khanda, Gyaraspur-464331  
Vidisha (Dt.), M.P.

Page 3 of 4

  
MANAGER

JMJ English Medium School  
Khanda, Gyaraspur-464331  
Vidisha (Dt.), M.P.



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,  
BHOPAL Division , VIDISHA  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014382/FNOC/COL/2025/2859

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 26, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 25-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : J M J ENGLISH MEDIUM SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधकारि" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

Anshul  
Gupta

Digitally signed  
by Anshul Gupta  
Date: 2025.06.25  
11:02:32 +05'30'

BHOPAL Collector/Fire Officer,

BHOPAL Division , VIDISHA  
Madhya Pradesh

  
PRINCIPAL

JMJ English Medium School  
Khanda, Gyaspur-464331  
Vidisha (Dt.), M.P.



MANAGER  
JMJ English Medium School  
Khanda, Gyaspur-464331  
Vidisha (Dt.), M.P.